

DW/17488/2021

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. centr. 73-25-236



Białystok 10.12.2021r.

Burmistrz Choroszczy  
ul. Dominikańska 2  
16-070 Choroszcz

Tomicha  
+  
Kucyba  
/

HK.903.603.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego obiekt noclegowy pod nazwą: Sosnowe Zacisze, Barszczewo 2A, 16-070 Choroszcz Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz stronie ww. obiektu jeżeli taka strona jest prowadzona.

Sposób upowszechniania komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

W załączeniu:

1. Komunikat

Otrzymuje:

1. Sosnowe Zacisze

N. Artemowicz, E. Espinoza, A. Artemowicz

Spółka cywilna

ul. Leśna 20

16-001 Kleosin

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku  
Waldemar Kucyba

Białystok 10.12.2021r.

## KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody z dnia 26.10.2021r. (które wpłynęło do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku w dniu 23.11.2021r.) pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego obiekt noclegowy pod nazwą: Sosnowe Zacisze, Barszczewo 2A, 16-070 Choroszcz, stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie sumy chloranów i chlorynów - 8,8 mg/l. Zgodnie z załącznikiem nr 1 część D w tabeli 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi suma chloranów i chlorynów nie powinna przekraczać 0,7 mg/l wody.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Chlorany i chloryny to związki mogące pojawić się w wodzie do spożycia w związku z wykorzystaniem do dezynfekcji dwutlenku chloru. Związki te są zatem ubocznym produktem dezynfekcji. Znaczenie zdrowotne przekroczenia powyższych parametrów w wodzie do spożycia przez ludzi nie jest w pełni wyjaśnione lecz dotychczasowe badania wykazują, że związki te jako silne utleniacze mogą powodować zmiany we krwi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku  
*Waldemar Kulesza*

Białystok <sup>10</sup>...12.2021r.

Sosnowe Zacisze  
N. Artemowicz,  
E. Espinoza, A. Artemowicz  
Spółka cywilna  
ul. Leśna 20  
16-001 Kleosin

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. centr. 73-25-236

HK.903.603.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 23.11.2021r. otrzymał wynik badania próbki wody pobranej dnia 26.10.2021r. z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego obiekt noclegowy pod nazwą: Sosnowe Zacisze, Barszczewo 2A, 16-070 Choroszcz w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Badania laboratoryjne wody wykonane przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (Sprawozdanie z badań wody nr 900039685/21/SOK z dnia 19.11.2021r.) wykazało przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie sumy chloranów i chlorynów - 8,8 mg/l.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część D w tabeli 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi suma chloranów i chlorynów powinna przekraczać 0,7 mg/l wody.

Biorąc powyższe pod uwagę i po rozważeniu stopnia zagrożenia stwierdzonej jakości wody dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza warunkową jej przydatność do spożycia oraz zgodnie z § 21 ust. 6 ww. rozporządzenia określa dopuszczalną wartość parametryczną dla sumy chloranów i chlorynów 8,8 mg/l wody.

Ponadto na podstawie § 7 pkt. 6 ww. rozporządzenia Sosnowe Zacisze N. Artemowicz, E. Espinoza, A. Artemowicz, Spółka cywilna, ul. Leśna 20, 16-001 Kleosin ma obowiązek ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o niewłaściwej jakości wody.

Zgodnie z § 26 ustęp 3 ww. rozporządzenia Sosnowe Zacisze N. Artemowicz, E. Espinoza, A. Artemowicz, Spółka cywilna, ul. Leśna 20, 16-001 Kleosin ma również obowiązek przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Otrzymuje:  
Burmistrz Choroszcz

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku  
*Waldemar Kulesza*